



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ EAЭС RU C-CN.ПБ68.B.01499/23

Серия RU № 0415139



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Моисеев Сергей Владимирович.
Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 353240, Россия, Краснодарский край, Северский район, станица Северская, улица Крылова, дом 39.
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 311234826900010.
Телефон: +79186725547. Адрес электронной почты: Asenware@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Zhongshan Guta Fire Equipment Technology Co., LTD»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 4F, №10, Xingye Rd., Huoju District, Zhongshan City, Guangdong Province.

ПРОДУКЦИЯ

Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный Asenware FP-101 в составе (согласно приложению №1 на 1 листе - бланк №0922061). Продукция изготовлена в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПБ-210/03-2023 от 15.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.IN90).
Протокола испытаний № 26635ИЛНВО от 28.03.2023 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).
Акта анализа состояния производства № 02-ОС/08-12/22 от 15.12.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Анализ состояния производства произведен посредством дистанционной оценки.
Условия хранения – по ГОСТ 15150-69. Срок хранения – 15 лет. Срок службы – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.03.2023

ПО

27.03.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грешко Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-CN.ПБ68.В.01499/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия RU

№ 0922061

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8531 10	Прибор присмно-контрольный и управления пожарный адресный Asenware FP-101 в составе:	Техническая документация изготовителя
	Панель управления пожарной сигнализацией адресная AW-FP101, Модуль связи адресный AW-D122, Модуль мониторинга адресный AW-D110, Модуль отображения состояния пожарного клапана адресный AW-D111, Модуль управления пожарными оповещателями адресный AW-D112, Модуль релейный адресный AW-D113, Модуль управления пожарными клапанами адресный AW-D119, Панель пожарная информационная адресная AW-D116, Ретранслятор адресный AW-D121	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Тресский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)